

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

TROUSSE DE CONVERSION DU GAZ NATUREL AU GAZ PROPANE

Chaudières au gaz avec et sans condensation

(F/G)9MAC, (F/G)9MAE, (F/G)9MVT, (F/G)9MVE, (F/G)9MXT, (F/G)8MVL, (F/G)8MTL
NAHB01001LP



REMARQUE : Lire l'ensemble du manuel d'instructions avant de débuter l'installation.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE, D'EXPLOSION, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

Cette conversion doit être effectuée par un technicien qualifié en accord avec les instructions du fabricant et l'ensemble des codes et les réglementations applicables, ou en l'absence de codes locaux, avec les codes nationaux en vigueur. Si les renseignements contenus dans ces instructions ne sont pas suivis à la lettre, un incendie, une explosion ou la production de monoxyde de carbone pourrait en résulter et provoquer des dommages matériels ou de graves blessures, voire la mort. La société d'entretien qualifiée est responsable de l'installation adéquate de la chaudière avec cette trousse. L'installation n'est pas adéquate ni complète tant que le bon fonctionnement de l'appareil converti n'a pas été vérifié selon les instructions du fabricant fournies avec la trousse.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE, D'EXPLOSION, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

Cette conversion doit être effectuée par un technicien qualifié en accord avec les instructions du fabricant et l'ensemble des codes et les réglementations applicables, ou en l'absence de codes locaux, avec les codes nationaux en vigueur. Si les renseignements contenus dans ces instructions ne sont pas suivis à la lettre, un incendie, une explosion ou la production de monoxyde de carbone pourrait en résulter et provoquer des dommages matériels ou de graves blessures, voire la mort. La société d'entretien qualifiée est responsable de l'installation adéquate de la chaudière avec cette trousse. L'installation n'est pas adéquate ni complète tant que le bon fonctionnement de l'appareil converti n'a pas été vérifié selon les instructions du fabricant fournies avec la trousse.

L'installation et l'entretien d'un appareil de chauffage peuvent être dangereux à cause des fuites de gaz et des composants électriques. Seul un technicien formé et qualifié doit installer, réparer ou effectuer l'entretien d'un appareil de chauffage.

Le personnel non formé peut néanmoins accomplir les tâches élémentaires d'entretien préventif, comme le nettoyage et le remplacement des filtres à air. Un personnel qualifié formé à cet effet doit effectuer toutes les autres opérations. Quand vous travaillez sur un appareil de chauffage, respectez rigoureusement les mises en garde que comportent la documentation, les plaques signalétiques et les étiquettes fixées à l'appareil, ainsi que toutes les mesures de sécurité qui peuvent s'appliquer.

Respectez tous les codes de sécurité. Aux États-Unis, respectez tous les codes de sécurité incluant l'édition courante de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1, intitulée National Fuel Gas Code. Au Canada, reportez-vous à l'édition courante des Codes de normes nationales du Canada pour l'installation de gaz naturel et propane CAN/CGA-B149.1 et .2 (NSCNGPIC). Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail. Gardez un extincteur à portée de main durant la mise en marche initiale, les réglages et les appels de service.

Sachez reconnaître les symboles de sécurité. Voici le symbole vous avertissant d'un danger ⚠. Lorsque ce symbole figure sur la chaudière, dans les instructions ou les guides, soyez vigilant, car il indique un risque de blessure. Assurez-vous de bien comprendre les mots indicateurs DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE. Les mots DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION sont accompagnés du symbole avertissant d'un danger. Le mot DANGER indique les plus graves dangers qui **provoqueront** des blessures graves ou la mort. Le mot AVERTISSEMENT signifie un danger qui **pourrait** entraîner des blessures corporelles ou la mort. Le mot ATTENTION est utilisé pour identifier des pratiques dangereuses **pouvant** entraîner des blessures corporelles superficielles ou des dégâts matériels. Le mot REMARQUE met en évidence des suggestions qui **permettront** d'améliorer l'installation, la fiabilité ou le fonctionnement.

INTRODUCTION

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE, D'EXPLOSION, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect des instructions pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures, voire la mort.

Une mauvaise installation, de mauvais réglages, des modifications inappropriées, un mauvais entretien, une réparation hasardeuse, ou une mauvaise utilisation peuvent provoquer une explosion, un incendie, une électrocution ou d'autres conditions pouvant infliger de graves blessures ou des dommages matériels. Consultez votre distributeur ou votre succursale pour obtenir des informations et une assistance. La société de service ou l'installateur qualifié doivent utiliser des trousseaux ou des accessoires approuvés par l'usine lors de la modification de ce produit.

AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE CHOC ÉLECTRIQUE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

L'alimentation en gaz DOIT être coupée avant la déconnexion de l'alimentation électrique et la poursuite de la conversion.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Le sectionneur principal doit être réglé en position d'arrêt (OFF) avant l'installation, la modification ou la maintenance du système. Il se pourrait que plusieurs disjoncteurs soient présents. Verrouillez et posez une étiquette de mise en garde appropriée sur le sectionneur. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention.

Ces instructions couvrent l'installation de la trousse de conversion de gaz NAHB01001LP visant à convertir du gaz naturel au gaz propane les chaudières ci-après. Consultez la section appropriée à votre type de chaudière.

Section 1 – Chaudières (F/G)9MAC, (F/G)9MAE, (F/G)9MVT, (F/G)9MVE et (F/G)9MXT à condensation, à quatre configurations, avec allumeur à surface chaude, vitesse variable modulante, vitesse variable à deux étages et moteur de soufflante ECM à deux étages.

Section 2 – Les modèles de chaudières (F/G)8MVL et (F/G)8MTL sans condensation, 33,3 po de hauteur, à combustion induite, vitesse variable, deux étages et allumeur à surface chaude.

DESCRIPTION ET UTILISATION

Cette trousse est destinée à être utilisée pour les chaudières dont la liste apparaît ci-dessous. Consultez le Tableau 1 pour le contenu de la trousse. Pour une meilleure adaptation à de nombreux modèles de chaudière, un ensemble de pièces plus nombreuses que ce qui est nécessaire à une conversion complète vous a été expédié. Lorsque l'installation est terminée, mettez-les au rebut.

Tableau 1 Contenu – NAHB01001LP	
QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	TROUSSE CONV. VANNE - AVEC RESSORT RÉG. 92-102100
2	TROUSSE CONV. VANNE - AVEC RESSORT RÉG. 92-0659
7	BUSE - #54
7	BUSE - #55
7	BUSE - #56
7	BUSE - 1,25 mm
7	BUSE - 1,30 mm
7	VIS DU DÉFLECTEUR
7	VIS - À TÊTE HEX. 8AB 3/4
1	CONNECTEUR - CUIVRE 1/8 PO NPT X2 PO
1	CONNECTEUR, ÉPISÉ - 3/16 PO
1	CONNECTEUR - 1/4QC MÂLE AUX DEUX EXTRÉMITÉS
1	COUDE, MÂLE ET FEMELLE - 150# 1/8 PO NPT
1	COUDE, MÂLE ET FEMELLE - LAITON 150# 1/8 PO NPT
1	MAMELON - HEX (LAITON)
1	PRESSOSTAT
1	RACCORD EN T - BRANCHEMENT MÂLE (LAITON)
1	RACCORD EN T, MÂLE ET FEMELLE - BR. MÂLE (LAITON)
1	MÈCHE, PERCEUSE 7/64 PO À CONDENSATION
1	MÈCHE, PERCEUSE 5/64 PO SANS CONDENSATION
1	ENS. CÂBLES - ORANGE
1	ENS. CÂBLES - ORANGE
2	ENS. CÂBLES - ORANGE
1	ENS. CÂBLES - JAUNE
1	ENS. CÂBLES - JAUNE
1	ENS. CÂBLES
1	ENS. CÂBLES
1	ÉTIQUETTE 339268-201
1	ÉTIQUETTE 339268-202
1	ÉTIQUETTE 339268-203
1	ÉTIQUETTE 339268-204
1	ÉTIQUETTE 339268-205
1	ÉTIQUETTE 339268-206
1	ÉTIQUETTE 339268-209 (FRANÇAIS)
1	ÉTIQUETTE 339268-211 (FRANÇAIS)
1	ÉTIQUETTE 339268-214 (FRANÇAIS)
1	INSTRUCTIONS


SECTION 1 CHAUDIÈRES À CONDENSATION

NUMÉROS DE MODÈLE COMMENÇANT PAR :

(F/G)9MAC	(F/G) 9MVT	(F/G) 9MXT
(F/G)9MAE	(F/G)9MVE	

INSTALLATION

1. Réglez le thermostat de la pièce au minimum ou à la position OFF.
2. Retirez les panneaux extérieurs
3. Débranchez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible externe.
4. Coupez le gaz au compteur de gaz ou au robinet d'arrêt externe.
5. Retirez les panneaux extérieurs et laissez-les de côté.
6. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz en position d'arrêt (OFF).



RETRAIT DU COLLECTEUR/BUSE/ BRÛLEUR

ATTENTION

RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'appareil. Étiquetez l'ensemble des fils avant de les débrancher lors d'une intervention au niveau des commandes.


ATTENTION


RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'appareil. Étiquetez l'ensemble des fils avant de les débrancher lors d'une intervention au niveau des commandes.

REMARQUE : Utilisez une clé de maintien sur la vanne de gaz pour l'empêcher de tourner sur le collecteur ou d'endommager la fixation au boîtier de brûleur.

1. Débranchez le tuyau de gaz de la vanne et retirez-le du caisson de la chaudière.
2. Débranchez le faisceau de câblage de la vanne de gaz. Débranchez les câbles de l'allumeur à surface chaude (HSI) et du détecteur de flamme.
3. Supportez le collecteur et retirez les quatre (4) vis qui fixent l'ensemble de collecteur au boîtier de brûleur et mettez-les de côté.
4. Prenez note de l'emplacement du fil de mise à la terre vert/jaune en vue du remontage. (Consultez la **Figure 2**.)
5. Glissez le brûleur en un seul morceau hors des fentes des côtés de l'ensemble brûleur. (Consultez la **Figure 3**.)
6. Retirez le détecteur de flamme de l'ensemble de brûleur.
7. Retirez les buses du collecteur et jetez-les.






SÉLECTION/DÉTARAGE DES BUSES

⚠ ATTENTION

RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages à l'appareil.

N'agrandissez PAS les buses des brûleurs à l'aide d'une perceuse. Un perçage inadéquat peut produire des ébarbures, une ovalisation des orifices, etc. Si l'orifice des buses doit être modifié, changez les buses. (Consultez la **Figure 4**.)



Reportez-vous à la plaque signalétique de la trousse de conversion 339268-201 ou 339268-206 pour déterminer la dimension de la buse du brûleur principal. (Consultez la **Figure 6**.)

Le débit d'entrée de gaz indiqué sur la plaque signalétique concerne les installations situées à des altitudes maximales de 2 000 pi (610 m).

Aux États-Unis, le débit d'entrée nominal des systèmes installés à des altitudes de plus de 2 000 pi (610 m) doit être réduit de 2 pour cent par tranche de 1 000 pi (305 m) au-dessus du niveau de la mer.

Au Canada, le débit d'entrée nominal doit être réduit de 5 pour cent à une altitude de 2 000 pi à 4 500 pi (610 à 1 372 m) au-dessus du niveau de la mer.

La plaque signalétique de la trousse de conversion tient compte du détarage de haute altitude.

POSE DES BUSES

1. Posez les buses du brûleur principal. N'utilisez pas de ruban Téflon. Serrez les buses à la main d'au moins un tour complet pour prévenir un filetage faussé, puis serrez avec la clé.
2. La trousse comporte suffisamment de buses pour la chaudière la plus grosse. Jetez celles qui restent.

REMARQUE : Ne réinstallez PAS le collecteur pour le moment.

POSE DES VIS POUR MÉLANGEUR

REMARQUE : On retrouve deux ensembles de vis pour mélangeur. Un ensemble convient aux chaudières à condensation, l'autre ensemble convient aux chaudières sans condensation. N'utilisez que les pièces dans le sac identifiées « **REQUIS POUR LA CONVERSION AU GAZ PROPANE D'UNE CHAUDIÈRE À CONDENSATION** ».

Consultez la **Figure 5** pour vérifier que vous avez en main l'ensemble de vis pour mélangeur adéquat.

Figure 5 Trousse de conversion de gaz

337932-701		
PIÈCE N°	CONTIENT : DESCRIPTION	QUAN- TITÉ
328456-402	MÈCHE	1
FAJ5812B	VIS	7

REQUIS POUR LA CONVERSION
AU GAZ PROPANE D'UNE
CHAUDIÈRE À CONDENSATION

A11294

1. Repérez la fossette sur le tube de venturi de chaque brûleur. Si vous ne trouvez pas la fossette, reportez-vous à la **Figure 7** pour connaître l'emplacement de la vis de mélangeur.
2. Percez un trou de 7/64 po (2,8 mm) (mèche fournie dans la trousse) dans chaque fossette.
3. Posez une vis de mélangeur dans chaque trou préalablement percé, le plus droit possible. La tête de la vis doit affleurer le dessus du venturi du brûleur.

Figure 6 Plaque signalétique de la trousse de conversion – (F/G)9MAC et (F/G)9MAE

PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA TROUSSE DE CONVERSION – INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS, ÉTATS-UNIS
 CET APPAREIL A ÉTÉ CONVERTI POUR L'UTILISATION DE GAZ PROPANE COMME COMBUSTIBLE. SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS DE LA TROUSSE POUR CONNAÎTRE LES PROCÉDURES DE CONVERSION. UTILISER LES PIÈCES FOURNIES PAR LE FABRICANT ET INSTALLÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ. SE REPORTER À LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR CONNAÎTRE LE NUMÉRO DE MODÈLE DE L'APPAREIL ET SA CAPACITÉ D'ENTRÉE.
 REMARQUE : La capacité d'entrée de gaz indiquée sur la plaque signalétique de la chaudière concerne les installations situées à des altitudes maximales de 2 000 pi au-dessus du niveau de la mer. Aux États-Unis, la capacité d'entrée lorsque l'altitude est supérieure à 2 000 pi doit être réduite de 2 % par tranche de 1 000 pi au-dessus du niveau de la mer. Au Canada, la capacité d'entrée doit être réduite de 5 % à des altitudes comprises entre 2 000 pi et 4 500 pi au-dessus du niveau de la mer.
 TROUSSE N° : NAHB01001LP REMPLACE : NAHA01001LP COMBUSTIBLE UTILISÉ : GAZ PROPANE PRESSION D'ENTRÉE (min. – max.) : 12,0 – 13,6 po de colonne d'eau

MODÈLES DE L'APPAREIL		ALTITUDE DE L'INSTALLATION (PI AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER) AUX ÉTATS-UNIS *								
		0 à 2 000	2 001 * à 3 000	3 001 à 4 000	4 001 à 5 000	5 001 à 6 000	6 001 à 7 000	7 001 à 8 000	8 001 à 9 000	9 001 à 10 000
*9MAC *9MAE	Buse n°	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm
		Pression de collecteur								
	MAX.	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	INT.	5,8	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3
	MIN.	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0

* Pour les installations au Canada de 2 000 à 4 500 pi, utiliser la colonne États-Unis de 2 001 à 3 000 pi

339268-201 REV. C

Plaque signalétique de la trousse de conversion – (F/G)9MVT, (F/G)9MVE et (F/G)9MXT


PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA TROUSSE DE CONVERSION – INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS, ÉTATS-UNIS
 CET APPAREIL A ÉTÉ CONVERTI POUR L'UTILISATION DE GAZ PROPANE COMME COMBUSTIBLE. SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS DE LA TROUSSE POUR CONNAÎTRE LES PROCÉDURES DE CONVERSION. UTILISER LES PIÈCES FOURNIES PAR LE FABRICANT ET INSTALLÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ. SE REPORTER À LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR CONNAÎTRE LE NUMÉRO DE MODÈLE DE L'APPAREIL ET SA CAPACITÉ D'ENTRÉE.
 REMARQUE : La capacité d'entrée de gaz indiquée sur la plaque signalétique de la chaudière concerne les installations situées à des altitudes maximales de 2 000 pi au-dessus du niveau de la mer. Aux États-Unis, la capacité d'entrée lorsque l'altitude est supérieure à 2 000 pi doit être réduite de 2 % par tranche de 1 000 pi au-dessus du niveau de la mer. Au Canada, la capacité d'entrée doit être réduite de 5 % à des altitudes comprises entre 2 000 pi et 4 500 pi au-dessus du niveau de la mer.
 TROUSSE N° : NAHB01001LP REMPLACE : NAHA01001LP COMBUSTIBLE UTILISÉ : GAZ PROPANE PRESSION D'ENTRÉE (min. – max.) : 12,0 – 13,6 po de colonne d'eau

MODÈLES DE L'APPAREIL		ALTITUDE DE L'INSTALLATION (PI AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER) AUX ÉTATS-UNIS *								
		0 à 2 000	2 001 * à 3 000	3 001 à 4 000	4 001 à 5 000	5 001 à 6 000	6 001 à 7 000	7 001 à 8 000	8 001 à 9 000	9 001 à 10 000
*9MXT, *9MVT, *9MVE	Buse n°	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,25 mm
		Pression de collecteur								
	ÉLEVÉ	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	FAIBLE	5,8	5,5	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3

* Pour les installations au Canada de 2 000 à 4 500 pi, utiliser la colonne États-Unis de 2 001 à 3 000 pi

339268-206 REV. C

Figure 7 Emplacement de la vis de mélangeur





RÉINSTALLATION DU BRÛLEUR

Pour réinstaller l'ensemble de brûleur :

1. Fixez le détecteur de flamme au brûleur.
2. Insérez le brûleur d'une seule pièce dans la fente du boîtier de brûleur et glissez le brûleur en place.
3. Rebranchez les fils de l'allumeur à surface chaude (HSI).
4. Vérifiez l'alignement de l'allumeur par rapport au brûleur. Consultez la Figure 8 et la Figure 9.



Figure 8 Position de l'allumeur – vue arrière





(F/G)9MAC et (F/G)9MAE – Vanne de gaz modulante

Consultez la **Figure 10** et la **Figure 11**.



REMARQUE : Le cavalier de la connexion de propane de la vanne de gaz modulante est très petit. Des pinces à bec effilé sont requises pour insérer le cavalier dans la vanne. Si le cavalier n'est pas installé, la vanne ne fonctionnera pas correctement avec le propane.

1. Placez l'étiquette « **NAT GAS** » sur la partie supérieure de la vanne de gaz.
2. Pelez le dessous de l'étiquette et jetez-le.
3. Notez la petite ouverture carrée dans la partie supérieure de la vanne de gaz.
4. Notez les deux broches de cavalier à l'intérieur de la vanne de gaz modulante.
5. Retirez le petit cavalier noir en plastique de l'enveloppe.
6. Utilisez les pinces à bec effilé pour maintenir le cavalier par sa languette d'extrémité.
7. Insérez le cavalier sur les broches de l'intérieur de la vanne de gaz.
8. Recouvrez l'ouverture de la vanne de gaz avec l'étiquette marquée « **LP GAS** ».

CONVERSION DES VANNES DE GAZ

⚠ ATTENTION

RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages à l'appareil.

Pour que l'appareil puisse fonctionner avec le gaz propane, la vanne de gaz doit être convertie et préréglée. Si la conversion et le préréglage n'est pas effectuée, l'apparition de suie et de corrosion en découlera, entraînant la défaillance prématurée de l'échangeur thermique.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE CHOC ÉLECTRIQUE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.


L'alimentation en gaz DOIT être coupée avant la déconnexion de l'alimentation électrique et la poursuite de la conversion.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.


Le sectionneur principal doit être réglé en position d'arrêt (OFF) avant l'installation, la modification ou la maintenance du système. Il se pourrait que plusieurs disjoncteurs soient présents. Verrouillez et posez une étiquette de mise en garde appropriée sur le sectionneur. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention.



(F/G)9MVT, (F/G)9MVE et (F/G)9MXT – Vanne de gaz à deux étages

Voir **Figure 13**.

1. Veillez à ce que la conduite de gaz principale et les éléments d'électricité de la chaudière soient bien coupés.
2. Retirez les capuchons qui masquent les vis de réglage pour les régulateurs de vanne de gaz de chaleur élevée ou chaleur basse. (Consultez la **Figure 13**.)
3. Retirez les vis de réglage de régulateur de chaleur élevée et de chaleur basse.
4. Retirez les ressorts de régulateur de chaleur élevée et de chaleur basse (argent).
5. Posez les ressorts de régulateur de chaleur élevée et de chaleur basse (argent).
6. Posez les vis de réglage de régulateur de chaleur élevée et de chaleur basse.
7. Tournez la vis de réglage de la chaleur élevée dans le sens horaire (intérieur) de 13,5 tours complets. Cela augmentera la pression du collecteur pour qu'elle se rapproche du point de réglage du propane.
8. Tournez la vis de réglage de la chaleur basse dans le sens horaire (intérieur) de 9,5 tours complets. Cela augmentera la pression du collecteur pour qu'elle se rapproche du point de réglage de chaleur basse du propane.
9. Ne posez pas les capuchons de régulateur tout de suite.




POSE DU PRESSOSTAT DE GAZ BAS

REMARQUE : Posez le pressostat de gaz bas avant de poser le collecteur sur le brûleur.

Il y a deux façons de monter le pressostat de gaz bas.

Tous les caissons ou événements de 14–3/16 po passant entre l'évacuateur et l'ensemble de brûleur

Si le tuyau d'évent passe entre l'évacuateur et l'ensemble de brûleur, ou si la chaudière est dans un caisson de 14–3/16 po de largeur, posez le pressostat comme suit (reportez-vous à la **Figure 14**) :



1. Retirez le bouchon de tuyau de 1/8 po NPT de la prise de pression d'admission sur la vanne de gaz.

REMARQUE : Utilisez une pâte lubrifiante approuvée pour usage avec gaz propane.

REMARQUE : Serrez tous les raccords et le pressostat de gaz bas à l'aide d'une petite clé. Ne serrez pas outre-mesure, vérifiez s'il y a des fuites de gaz après la mise en marche de l'alimentation en gaz.

AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE ET D'EXPLOSION.

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

N'effectuez JAMAIS une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse disponible dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

N'effectuez JAMAIS une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse disponible dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

- Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante sur les filets mâles du coude mâle et femelle en fer noir de 1/8 po. Posez le coude mâle et femelle dans la prise de pression d'admission de la vanne de gaz. Pointez l'extrémité ouverte du coude mâle et femelle vers vous.
- Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante sur les filets mâles du raccord en T mâle et femelle de 1/8 po en laiton. Posez l'extrémité mâle du raccord en T mâle et femelle tel qu'illustré à la **Figure 14**. Une ouverture du raccord en T doit vous faire face. L'autre ouverture doit être parallèle à l'admission de la vanne de gaz.
- Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante sur les filets mâles du mamelon hexagonal de 1/8 po en laiton. Posez le mamelon hexagonal dans l'extrémité ouverte du raccord en T mâle et femelle en laiton. Consultez la **Figure 14**. Le mamelon hexagonal doit être parallèle au bossage de la vanne de gaz.
- Posez l'extrémité ouverte du coude sur l'extrémité du mamelon hexagonal. Serrez le coude mâle et femelle de façon à ce que les filets mâles du coude pointent loin de vous.
- Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante sur les filets mâles du coude mâle et femelle de 1/8 po en laiton. Posez le pressostat de gaz bas sur les filets mâles du coude mâle et femelle. Serrez le raccord hexagonal à la base du pressostat. N'utilisez pas le corps du pressostat pour le serrer. Ne serrez pas le pressostat de manière excessive.
- L'ouverture qui reste sur le raccord en T mâle et femelle en laiton est la nouvelle prise de pression d'admission de la vanne de gaz. Posez le raccord du manomètre dans l'extrémité ouverte du raccord en T mâle et femelle en laiton. Ou, si l'installation doit être complétée plus tard, appliquez une pâte lubrifiante sur la prise de pression à partir de la vanne de gaz et posez le tout dans l'extrémité ouverte du raccord en T mâle et femelle en laiton.
- Inspectez tous les raccords pour déceler les fuites après la mise en marche du gaz.

Caisson de plus de 14-3/16 po de largeur / évent ne passant pas entre l'évacuateur et l'ensemble de brûleur-

- Si le tuyau d'évent ne passe pas entre l'évacuateur et l'ensemble de brûleur, ou si le caisson de la chaudière fait plus de 14-3/16 po de largeur, posez le pressostat comme suit (reportez-vous à la **Figure 15**) :
- Retirez le bouchon de tuyau de 1/8 po NPT de la prise de pression d'admission sur la vanne de gaz.

REMARQUE : Utilisez une pâte lubrifiante approuvée pour usage avec gaz propane.

REMARQUE : Serrez tous les raccords et le pressostat de gaz bas à l'aide d'une petite clé. Ne serrez pas outre-mesure, vérifiez s'il y a des fuites de gaz après la mise en marche du gaz.

- Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante sur les filets mâles du coude mâle et femelle de 1/8 po en laiton. Posez le coude mâle et femelle dans le robinet de pression d'admission de la soupape de gaz. L'une des extrémités de l'ouverture du coude mâle et femelle doit être parallèle au bossage d'admission de la soupape de gaz. L'autre doit pointer dans votre direction.
- Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante sur les filets mâles du mamelon de 1/8 po en laiton. Posez le mamelon dans l'extrémité ouverte du coude mâle et femelle en laiton.
- Posez l'extrémité ouverte du coude mâle et femelle sur l'extrémité du mamelon en laiton. Serrez le coude mâle et femelle de façon à ce que les filets mâles du coude pointent loin de vous.
- Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante sur les filets mâles du coude mâle et femelle de 1/8 po en laiton. Posez le pressostat de gaz bas sur les filets mâles du coude mâle et femelle et serrez à la main. Serrez le raccord hexagonal à la base du pressostat. N'utilisez pas le corps du pressostat pour le serrer. Ne serrez pas le pressostat de manière excessive.
- L'ouverture qui reste sur le raccord en T mâle et femelle en laiton est la nouvelle prise de pression d'admission de la vanne de gaz. Posez le raccord du manomètre dans l'extrémité ouverte du raccord en T mâle et femelle en laiton. Ou, si l'installation doit être complétée plus tard, appliquez une pâte lubrifiante sur la prise de pression à partir de la vanne de gaz et posez le tout dans l'extrémité ouverte du raccord en T mâle et femelle en laiton.
- Inspectez tous les raccords pour déceler les fuites après la mise en marche du gaz.


POSE DES FILS DU PRESSOSTAT DE GAZ BAS

- Localisez le fil orange dans la trousse comportant une cosse femelle droite isolée d'un côté et une cosse mâle droite isolée à l'autre extrémité.
- Raccordez la cosse à une borne du pressostat de gaz bas.
- Localisez le fil orange dans la trousse comportant une cosse femelle droite isolée d'un côté et une cosse drapeau femelle isolée à l'autre extrémité.
- Raccordez les deux cosses directes des fils orange aux bornes du pressostat de gaz bas.

Figure 15

Pressostat de gaz bas pour caisson de plus de 14 -3/16 po de largeur et évent ne passant pas entre l'évacuateur et l'ensemble de brûleur

Pour caissons de grandes dimensions, lorsque le conduit d'évacuation ne traverse pas le caisson. Les contacts d'interrupteur de toutes dimensions doivent pointer vers le panneau cellulaire. On peut utiliser un raccord mâle-femelle à 90 degrés en fer noir plutôt qu'un raccord mâle-femelle à 90 degrés en laiton à l'admission de la soupape.



A11366

POSE DU COLLECTEUR

1. Alignez les buses dans le collecteur sur les anneaux de support à l'extrémité du brûleur.
2. Insérez les buses dans les anneaux de support de brûleur. Les languettes de fixation du collecteur doivent affleurer avec le boîtier du brûleur.

REMARQUE : Si le collecteur n'affleure pas avec le boîtier du brûleur, les brûleurs ne sont pas correctement logés à l'avant. Retirez le collecteur et vérifiez le positionnement du brûleur dans le boîtier du brûleur.

3. Fixez le fil vert/jaune et la borne de mise à la terre à l'une des vis de fixation du collecteur.
4. Posez les vis de fixation du collecteur qui restent.
5. Branchez les fils au détecteur de flamme et à l'allumeur à surface chaude.
6. Branchez le faisceau de câblage à la vanne de gaz.

REMARQUE : N'utilisez que de la pâte lubrifiante résistant au propane. N'utilisez pas de ruban Téflon.

7. Insérez le tuyau de gaz dans l'œillet du boîtier. Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante sur les filets du tuyau et vissez le tuyau dans la vanne de gaz.

REMARQUE : Utilisez une clé de maintien sur la vanne de gaz pour l'empêcher de tourner sur le collecteur ou d'endommager la fixation au boîtier de brûleur.

8. À l'aide d'une clé de maintien sur le bossage d'admission de la vanne de gaz, serrez le tuyau de gaz sur la vanne de gaz.
9. Ouvrez l'alimentation du gaz en réglant l'interrupteur de la vanne de gaz à la position ON.

MODIFICATION DU CÂBLAGE DU PRESSOSTAT

⚠ ATTENTION

RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Étiquetez l'ensemble des fils avant de les débrancher lors d'une intervention au niveau des commandes.

⚠ ATTENTION

RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'appareil. Étiquetez l'ensemble des fils avant de les débrancher lors d'une intervention au niveau des commandes.

1. Débranchez le fil orange du pressostat de gaz bas sur le boîtier de l'évacuateur.
2. Raccordez le fil orange du pressostat au fil orange comportant une cosse mâle isolée.
3. Raccordez le fil orange du pressostat de gaz bas à la borne du pressostat.
4. Acheminez les fils orange dans le faisceau de câblage. Si possible, fixez à l'aide des attaches fournies.

VÉRIFICATION DE LA PRESSION DE GAZ D'ADMISSION

⚠ ATTENTION

RISQUE DE DOMMAGES A L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages à l'appareil.

Ne faites PAS fonctionner la chaudière pendant plus d'une minute pour vérifier la pression du gaz d'admission, car la conversion n'est pas encore terminée.

REMARQUE : Cette trousse ne doit être utilisée que lorsque la pression de gaz d'admission se trouve entre 11,0 po et 13,6 po de colonne d'eau (w.c.).

1. Assurez-vous que le manomètre est raccordé à la prise de pression de la vanne de gaz. (Consultez la **Figure 13**.)
2. Mettez sous tension le bloc d'alimentation de la chaudière.
3. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position de marche (ON).
4. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz de la chaudière à la position ON.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE CHOC ÉLECTRIQUE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

L'alimentation en gaz DOIT être coupée avant la déconnexion de l'alimentation électrique et la poursuite de la conversion.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION


Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Le sectionneur principal doit être réglé en position d'arrêt (OFF) avant l'installation, la modification ou la maintenance du système. Il se pourrait que plusieurs disjoncteurs soient présents. Verrouillez et posez une étiquette de mise en garde appropriée sur le sectionneur. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention.

(F/G)9MAC et (F/G)9MAE – Vanne de gaz modulante

1. Réglez l'interrupteur de réglage SW1-2 à la position ON sur la commande de la chaudière (consultez la **Figure 16**).
2. Raccordez temporairement les connexions de thermostat R-W/W1 et R-W2 à la commande.
3. Lorsque les brûleurs principaux s'allument, confirmez que la pression de gaz d'admission se situe entre 11,0 po et 13,6 po de colonne d'eau (w.c.).
4. Retirez le cavalier qui se trouve entre les connexions de thermostat R-W/W1 et R-W2 pour mettre fin à l'appel de chaleur.
5. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz de la chaudière à la position OFF.
6. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position OFF.
7. Coupez l'alimentation à la chaudière.
8. Retirez le manomètre.
9. Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante à l'extrémité du bouchon du tuyau de gaz d'admission et posez le bouchon dans l'extrémité non utilisé du raccord en T de 1/8 po. Utilisez une petite clé de maintien sur le raccord en T pour serrer le bouchon. (Consultez la **Figure 15**.)

Figure 16

(F/G)9MAC et (F/G)9MAE – Exemple de commande de chaudière modulante pour moteur de soufflante ECM

L11F061


(F/G)9MVT et (F/G)9MVE – Vanne de gaz à deux étages à vitesse variable

1. Réglez l'interrupteur de réglage SW1-2 à la position ON sur la commande de la chaudière (consultez la **Figure 17**).
2. Raccordez temporairement les connexions de thermostat R-W/W1 et R-W2 à la commande.
3. Lorsque les brûleurs principaux s'allument, confirmez que la pression de gaz d'admission se situe entre 11,0 po et 13,6 po de colonne d'eau (w.c.).
4. Retirez le cavalier qui se trouve entre les connexions de thermostat R-W/W1 et R-W2 pour mettre fin à l'appel de chaleur.

5. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz de la chaudière à la position OFF.
6. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position OFF.
7. Coupez l'alimentation à la chaudière.
8. Retirez le manomètre.
9. Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante à l'extrémité du bouchon du tuyau de gaz d'admission et posez le bouchon dans l'extrémité non utilisé du raccord en T de 1/8 po. Utilisez une petite clé de maintien sur le raccord en T pour serrer le bouchon. (Consultez la **Figure 15**.)

Figure 17

(F/G)9MVT et (F/G)9MVE – Exemple de commande de chaudière modulante pour moteur de soufflante ECM



(F/G)9MXT – Soufflante ECM, vanne de gaz à deux étages

1. Réglez l'interrupteur de réglage SW1 (TT) à la position ON sur la commande de la chaudière (consultez la **Figure 18**).
2. Raccordez temporairement les connexions de thermostat R-W/W1 et R-W2 à la commande.
3. Lorsque les brûleurs principaux s'allument, confirmez que la pression de gaz d'admission se situe entre 11,0 po et 13,6 po de colonne d'eau (w.c.).
4. Retirez le cavalier qui se trouve entre les connexions de thermostat R-W/W1 et R-W2 pour mettre fin à l'appel de chaleur.

5. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz de la chaudière à la position OFF.
6. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position OFF.
7. Coupez l'alimentation à la chaudière.
8. Retirez le manomètre.
9. Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante à l'extrémité du bouchon du tuyau de gaz d'admission et posez le bouchon dans l'extrémité non utilisé du raccord en T de 1/8 po. Utilisez une petite clé de maintien sur le raccord en T pour serrer le bouchon. (Consultez la **Figure 14** et la **Figure 15**.)

1. Veillez à ce que la conduite de gaz principale et les éléments d'électricité de la chaudière soient bien coupés.
2. Retirez le bouchon de tuyau de 1/8 po (3 mm) de la prise de pression d'admission, côté aval de la vanne de gaz.
3. Fixez le manomètre à la prise de pression d'admission sur la vanne de gaz. (Consultez la **Figure 20** ou la **Figure 13**.)
4. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position de marche (ON).
5. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz de la chaudière à la position ON.
6. Vérifiez tous les raccords filetés de tuyau pour déceler une éventuelle fuite de gaz.
7. Mettez en marche l'alimentation à la chaudière.

INFORMATION SUR LE DÉBIT D'ENTRÉE DE GAZ

Le débit d'entrée de gaz est le même qu'il s'agisse de gaz propane ou naturel. Consultez la plaque signalétique de la chaudière sur la porte du compartiment de la soufflante pour connaître le débit d'entrée. Le débit d'entrée du propane est déterminé par la pression d'admission et la dimension de la buse.

La vanne de gaz doit d'abord être réglée à la chaleur maximale et ensuite à la chaleur minimale sur les chaudières modulantes. La vanne de gaz doit d'abord être réglée à la chaleur élevée et ensuite à la chaleur basse sur les chaudières à vanne de gaz à deux étages. Le débit d'entrée de gaz indiqué sur la plaque signalétique concerne les installations situées à des altitudes maximales de 2 000 pi (610 m).


Aux États-Unis, le débit d'entrée nominal des systèmes installés à des altitudes de plus de 2 000 pi (610 m) doit être réduit de 2 pour cent par tranche de 1 000 pi (305 m) au-dessus du niveau de la mer.

Au Canada, le débit d'entrée nominal doit être réduit de 5 pour cent lorsque l'altitude est de 2 000 pi (610 m) à 4 500 pi (1 372 m) au-dessus du niveau de la mer.

La plaque signalétique de la trousse de conversion tient compte du détarage de haute altitude.


RÉGLAGE DU DÉBIT D'ENTRÉE DE GAZ

Figure 19 Flamme du brûleur



(F/G)9MAC et (F/G)9MAE – Vanne de gaz modulante

Figure 20 Vanne de gaz modulante



⚠ ATTENTION

RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages à la vanne de gaz.

Ne forcez pas l'interrupteur rotatif de la vanne de gaz modulante. Lors du réglage de la pression du collecteur, ne tournez pas l'interrupteur rotatif de plus d'un tour à la seconde. La vanne de gaz sera endommagée si une force excessive est employée sur l'interrupteur rotatif.

Pour un fonctionnement adéquat et une fiabilité à long terme, la pression du collecteur doit être réglée tel que spécifié sur la plaque signalétique de la trousse de conversion.


La pression du collecteur de la chaudière modulante se règle en deux endroits. Le premier est Maximum Heat (chaleur maximale). Le second est Minimum Heat (chaleur minimale). Ne réglez pas la pression d'admission à Intermediate Heat (chaleur intermédiaire). La pression d'admission à chaleur intermédiaire peut être vérifiée dans le cadre de l'élévation de la température, mais n'est pas réglable. Commencez toujours le réglage par le mode de chaleur maximale, pour ensuite passer à la chaleur minimale.

REMARQUE : Ne réglez PAS la pression d'admission à chaleur maximale à moins de 10,5 po de colonne d'eau ou à plus de 11 po pour du gaz naturel.

REMARQUE : Faites preuve de vigilance lors des réglages. Pour régler la vanne de gaz, tournez l'interrupteur rotatif qui se trouve à l'intérieur de la vanne de gaz à l'aide d'un tournevis à lame droite. Une force excessive pourrait casser ou plier l'interrupteur rotatif et empêcher tout réglage ultérieur.

Pour régler la pression d'admission afin d'obtenir une alimentation d'entrée de chaleur maximale :

1. Veillez à ce que l'alimentation en gaz soit coupée au niveau de la chaudière et de l'interrupteur électrique de la vanne de gaz.
2. Retirez le bouchon de 1/8 po NPT de la prise de pression de sortie sur la vanne de gaz.
3. Fixez un manomètre à la prise de pression de sortie de la vanne de gaz.
4. Mettez en marche l'alimentation à la chaudière.
5. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position de marche (ON).
6. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz de la chaudière à la position ON.
7. Réglez l'interrupteur de réglage SW1-2 à la position ON.
8. Vérifiez si l'interrupteur de réglage SW4-2 est bien à la position OFF.
9. Raccordez temporairement les connexions du thermostat R à W/W1 et W2 sur le panneau de commande de la chaudière.
10. Une fois les brûleurs principaux allumés et la soufflante en marche, confirmez que la pression du collecteur à chaleur maximum est adéquate, en vous basant sur le tableau de pression du collecteur de la plaque signalétique de la trousse de conversion.
11. Pour régler la pression d'admission de chaleur maximale, tournez lentement l'interrupteur rotatif de réglage dans le sens antihoraire pour réduire la pression du collecteur ou dans le sens horaire pour l'augmenter.
12. Tournez l'interrupteur rotatif d'un maximum d'un clic à la seconde jusqu'à obtention de la pression d'admission requise.



La flamme du brûleur doit être bleu clair, presque transparente.

Pour régler la pression d'admission afin d'obtenir une alimentation d'entrée de chaleur minimale :


1. Retirez le cavalier de W2 au niveau des connexions du thermostat du panneau de commande de la chaudière.
2. Attendez que les brûleurs et la soufflante passent à la chaleur minimale.
3. Assurez-vous que la pression d'admission de chaleur minimale est adéquate, en vous basant sur le tableau de pression d'admission de la plaque signalétique de la trousse de conversion.
4. Pour régler la pression d'admission de chaleur minimale, tournez lentement l'interrupteur rotatif de réglage dans le sens antihoraire pour réduire la pression du collecteur ou dans le sens horaire pour l'augmenter.
5. Tournez l'interrupteur rotatif d'un maximum d'un clic à la seconde jusqu'à obtention de la pression d'admission requise. Ce réglage n'affectera pas l'ajustement de chaleur maximale.

Une fois la pression d'admission ajustée, laissez la chaudière tourner pendant 5 minutes de plus avant de vérifier l'augmentation de température de la chaleur minimale.

La chaudière doit fonctionner dans les limites d'élévation de température spécifiées sur la plaque signalétique de l'appareil. Déterminez l'élévation de température d'air comme suit :

1. Placez des thermomètres dans les conduits de retour et d'alimentation aussi près de la chaudière que possible. Veillez à ce que les thermomètres ne soient pas perturbés par la chaleur rayonnante des échangeurs thermiques, qui pourrait fausser la lecture. Cette pratique est particulièrement importante pour les conduits directs.
2. Lorsque les lectures du thermomètre se stabilisent, soustrayez la température de l'air de retour de la température de l'air d'alimentation pour trouver l'élévation de température d'air.
3. Reportez-vous au Manuel d'entretien et de support technique pour de plus amples détails sur le réglage de l'élévation de température de la chaudière.

(F/G)9MVT et (F/G)9MVE – Vanne de gaz à deux étages à vitesse variable



1. Vérifiez si l'interrupteur de réglage SW1-2 du panneau de commande de la chaudière est à la position ON.
2. Raccordez temporairement les connexions de thermostat R et W/W1 pour lancer un appel de chaleur.
3. Inspectez les buses du collecteur pour déceler toute fuite de gaz lorsque les brûleurs principaux s'allument.
4. Réglez la pression d'admission. Reportez-vous à la plaque signalétique de la trousse de conversion 339268-206.
5. Retirez les capuchons qui masquent les vis de réglage des régulateurs de la vanne de gaz. Consultez la **Figure 22**.
6. Ajustez la pression d'admission de chaleur basse pour fonctionnement au gaz propane. Consultez la **Figure 22**.
7. Tournez la vis de réglage de chaleur basse dans le sens antihoraire (extérieur) pour diminuer le taux d'admission ou dans le sens horaire (intérieur) pour l'augmenter.

REMARQUE : Lorsque le débit est correct, la flamme du brûleur principal doit être bleu clair, presque transparente (reportez-vous à la **Figure 19**).

8. Raccordez temporairement R, W/W1 et W2 aux connexions du thermostat du centre de commande. Cette mesure gardera la chaudière verrouillée durant un fonctionnement à chaleur élevée.
9. Ajustez la pression d'admission de chaleur élevée pour fonctionnement au gaz propane.
10. Tournez la vis de réglage de chaleur élevée dans le sens antihoraire (extérieur) pour diminuer le taux d'admission ou dans le sens horaire (intérieur) pour l'augmenter.
11. Remplacez les capuchons qui masquent les vis de réglage des régulateurs de la vanne de gaz.

REMARQUE : Lorsque le débit est correct, la flamme du brûleur principal doit être bleu clair, presque transparente (reportez-vous à la **Figure 19**).

INSPECTION DU PRESSOSTAT DE GAZ BAS

Le pressostat de gaz bas le plus récent est un dispositif de sécurité utilisé comme protection contre un fonctionnement inapproprié du brûleur possiblement provoqué par une faible pression d'alimentation de gaz. Le pressostat s'ouvre à un minimum 6,5 po de colonne d'eau et se ferme à un maximum de 10,2 po de colonne d'eau.

Il empêche le fonctionnement lorsque le niveau de gaz propane est bas, ce qui peut avoir pour effet un gaz présentant une concentration élevée d'impuretés, d'additifs et de résidus qui se déposent dans la partie inférieure du réservoir. Un fonctionnement dans de telles conditions pourrait endommager l'échangeur thermique. Ce pressostat normalement ouvert se ferme lorsque du gaz est fourni à la vanne de gaz dans des conditions de pression normales. Le pressostat fermé complète le circuit de commande. En cas d'interruption ou de réduction du gaz, la pression de gaz au niveau du pressostat tombe sous le réglage de pression basse du gaz et l'interrupteur s'ouvre. Toute interruption dans le circuit de commande (dans lequel est câblé le pressostat de gaz bas) ferme rapidement la vanne de gaz et coupe le débit de gaz aux brûleurs. Lorsqu'une pression

normale est rétablie, le système doit être électriquement réinitialisé pour que le chauffage reprenne normalement. Avant de quitter l'installation, observez le fonctionnement de l'appareil sur deux cycles de chauffage complets. Durant cette période, coupez l'arrivée de gaz à la vanne de gaz juste assez longtemps pour que la flamme du brûleur s'éteigne complètement, puis rétablissez rapidement l'alimentation complète en gaz. Pour vous assurer du bon fonctionnement du pressostat de gaz bas, veillez à ce que les brûleurs ne soient pas alimentés en gaz jusqu'à ce que l'allumeur à surface chaude commence à luire.

SECTION 2 CHAUDIÈRES SANS CONDENSATION

NUMÉROS DE MODÈLE COMMENÇANT PAR :

(F,G)8MVL

(F,G)8MTL

INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE, D'EXPLOSION, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

Cette conversion doit être effectuée par un technicien qualifié en accord avec les instructions du fabricant et l'ensemble des codes et les réglementations applicables, ou en l'absence de codes locaux, avec les codes nationaux en vigueur. Si les renseignements contenus dans ces instructions ne sont pas suivis à la lettre, un incendie, une explosion ou la production de monoxyde de carbone pourrait en résulter et provoquer des dommages matériels ou de graves blessures, voire la mort. La société d'entretien qualifiée est responsable de l'installation adéquate de la chaudière avec cette trousse. L'installation n'est ni adéquate ni complète jusqu'à ce que le fonctionnement correct de l'appareil converti ait été vérifié tel que spécifié dans les instructions du fabricant fournies avec la trousse.

⚠ AVERTISSEMENT

RETRAIT DU COLLECTEUR/BUSE/ BRÛLEUR

⚠ ATTENTION

RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'appareil.
Étiquetez l'ensemble des fils avant de les débrancher lors d'une intervention au niveau des commandes.

⚠ ATTENTION

RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'appareil.
Étiquetez l'ensemble des fils avant de les débrancher lors d'une intervention au niveau des commandes.

REMARQUE : Utilisez une clé de maintien sur la vanne de gaz pour l'empêcher de tourner sur le collecteur ou d'endommager la fixation au boîtier de brûleur. Consultez la **Figure 25** et la **Figure 26**.

1. Débranchez le tuyau de gaz de la vanne et retirez-le du caisson de la chaudière.
2. Débranchez le faisceau de câblage de la vanne de gaz. Débranchez les câbles de l'allumeur à surface chaude (HSI)

SÉLECTION/DÉTARAGE DES BUSES




ATTENTION

RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL



Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages à l'appareil.

N'agrandissez PAS les buses des brûleurs à l'aide d'une perceuse. Un perçage inadéquat peut produire des ébarbures, une ovalisation des orifices, etc. Si l'orifice des buses doit être modifié, changez les buses. (Consultez la Figure 28.)

Figure 28 Buse de brûleur



Reportez-vous à la plaque signalétique de la trousse de conversion 337704-204 pour déterminer la dimension de la buse du brûleur principal. (Consultez la Figure 30.)




RÉINSTALLATION DU BRÛLEUR

Pour réinstaller l'ensemble de brûleur :

1. Fixez le détecteur de flamme au brûleur.
2. Posez le HSI et le support sur le brûleur.
3. Insérez le brûleur d'une seule pièce dans la fente sur le côté du boîtier de brûleur et glissez le brûleur en place.
4. Rebranchez les fils de l'allumeur à surface chaude (HSI).
5. Vérifiez l'alignement de l'allumeur par rapport au brûleur.
6. Pour les allumeurs au nitrure de silicium, consultez la **Figure 32** et la **Figure 33**

augmentera la pression d'admission pour qu'elle se rapproche du point de réglage de chaleur élevée.

9. Ne posez pas les capuchons de régulateur tout de suite.



POSE DU COLLECTEUR

1. Alignez les buses dans le collecteur sur les anneaux de support à l'extrémité du brûleur.
2. Insérez les buses dans les anneaux de support de brûleur. Les languettes de fixation du collecteur doivent affleurer avec le boîtier du brûleur

REMARQUE : Si le collecteur n'affleure pas avec le boîtier du brûleur, les brûleurs ne sont pas correctement logés à l'avant. Retirez le collecteur et vérifiez le positionnement du brûleur dans le boîtier du brûleur.

3. Fixez le fil vert/jaune et la borne de mise à la terre à l'une des vis de fixation du collecteur.
4. Posez les vis de fixation du collecteur qui restent.
5. Branchez les fils au détecteur de flamme et à l'allumeur à surface chaude.
6. Branchez les fils des deux interrupteurs de retour de flamme.
7. Branchez le faisceau de câblage à la vanne de gaz.

REMARQUE : N'utilisez que de la pâte lubrifiante résistant au propane. N'utilisez pas de ruban Téflon.

8. Insérez le tuyau de gaz dans l'œillet du boîtier. Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante sur les filets du tuyau et vissez le tuyau dans la vanne de gaz.

REMARQUE : Utilisez une clé de maintien sur la vanne de gaz pour l'empêcher de tourner sur le collecteur ou d'endommager la fixation au boîtier de brûleur.

9. À l'aide d'une clé de maintien sur le bossage d'admission de la vanne de gaz, serrez le tuyau de gaz sur la vanne de gaz.
10. Ouvrez l'alimentation du gaz en réglant l'interrupteur de la vanne de gaz à la position ON.

POSE DU PRESSOSTAT DE GAZ BAS

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE CHOC ÉLECTRIQUE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

L'alimentation en gaz DOIT être coupée avant la déconnexion de l'alimentation électrique et la poursuite de la conversion.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Le sectionneur principal doit être réglé en position d'arrêt (OFF) avant l'installation, la modification ou la maintenance du système. Il se pourrait que plusieurs disjoncteurs soient présents. Verrouillez et posez une étiquette de mise en garde appropriée sur le sectionneur. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention.

REMARQUE : Utilisez une pâte lubrifiante résistant au gaz propane sur toutes les connexions afin de prévenir les fuites de gaz. N'utilisez PAS de ruban Téflon.

1. Veillez à ce que la conduite de gaz principale et les éléments d'électricité de la chaudière soient bien coupés.
2. Retirez le bouchon de tuyau de 1/8 po (3 mm) de la prise de pression sur la vanne de gaz. NE JETEZ PAS LE BOUCHON DE 1/8 PO (3 MM).
3. Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante à l'une des extrémités du mamelon en laiton de 1/8 x 2 po (3 x 50,8 mm) (fourni) et posez l'extrémité recouverte dans l'ouverture conique de 1/8 po (3 mm) de la prise de pression d'admission de la vanne de gaz. Serrez le raccord à l'aide d'une petite clé.
4. Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante à l'extrémité opposée de l'accouplement en laiton de 1/8 x 2 po (3 x 50,8 mm) (fourni dans la trousse). Posez l'extrémité femelle du raccord en T femelle x femelle x mâle sur l'accouplement en laiton.
5. Serrez le raccord en T à la main. Utilisez une clé à petite ouverture pour le serrage final. L'extrémité mâle du raccord en T doit vous faire face.
6. Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante à l'extrémité mâle du raccord en T en laiton.
7. Posez le pressostat de gaz propane bas (fourni) sur l'extrémité mâle du raccord en T femelle x femelle x mâle.
8. Serrez à la main.
9. Utilisez une clé à petite ouverture sur la base du pressostat pour le serrage final. Les contacts du LGPS doivent pointer en direction du moteur de l'évacuateur lorsque la tâche est terminée.
10. L'ouverture qui reste sur le raccord en T mâle et femelle en laiton est la nouvelle prise de pression d'admission de la vanne de gaz.

11. Posez le raccord du manomètre dans l'extrémité ouverte du raccord en T mâle et femelle en laiton. Ou, si l'installation doit être complétée plus tard, appliquez une pâte lubrifiante sur la prise de pression à partir de la vanne de gaz et posez le tout dans l'extrémité ouverte du raccord en T mâle et femelle en laiton.
12. Inspectez tous les raccords pour déceler les fuites après la mise en marche du gaz.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE ET D'EXPLOSION.

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

N'effectuez JAMAIS une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse disponible dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

N'effectuez JAMAIS une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse disponible dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

MODIFICATION DU CÂBLAGE DU PRESSOSTAT

⚠ ATTENTION

RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Étiquetez l'ensemble des fils avant de les débrancher lors d'une intervention au niveau des commandes.



ATTENTION

RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels ou un mauvais fonctionnement de l'appareil. Étiquetez l'ensemble des fils avant de les débrancher lors d'une intervention au niveau des commandes.

1. Localisez le fil orange dans la trousse comportant une cosse femelle droite isolée d'un côté et une cosse mâle droite isolée à l'autre extrémité.
2. Raccordez la cosse à une borne du pressostat de gaz bas.
3. Localisez le fil orange dans la trousse comportant une cosse femelle droite isolée d'un côté et une cosse drapeau femelle isolée à l'autre extrémité.
4. Raccordez les deux cosses directes des fils orange aux bornes du pressostat de gaz bas.
5. Débranchez le fil orange du pressostat de chaleur basse sur le boîtier de l'évacuateur.
6. Raccordez le fil orange du pressostat de chaleur basse au fil orange comportant une cosse mâle isolée.
7. Raccordez le fil orange du pressostat de gaz bas à la borne du pressostat de chaleur basse.
8. Acheminez les fils orange dans le faisceau de câblage. Si possible, fixez à l'aide des attaches fournies.

Figure 35

Câblage de pressostat 80 %






Figure 36

(F/G)8MVL – Exemple de commande de chaudière à vanne de gaz à deux étages, vitesse variable 80 %



(F/G)8MTL – Exemple de commande de chaudière à vanne de gaz à deux étages, 80 %



VÉRIFICATION DE LA PRESSION DE GAZ D'ADMISSION

⚠ ATTENTION

RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL


Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages à l'appareil.

Ne faites PAS fonctionner la chaudière pendant plus d'une minute pour vérifier la pression du gaz d'admission, car la conversion n'est pas encore terminée.

REMARQUE : Cette trousse ne doit être utilisée que lorsque la pression de gaz d'admission se trouve entre 11,0 po et 13,6 po de colonne d'eau (w.c.).

1. Assurez-vous que le manomètre est raccordé à la prise de pression de la vanne de gaz.
2. Mettez sous tension le bloc d'alimentation de la chaudière.
3. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position de marche (ON).
4. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz de la chaudière à la position ON.
5. Réglez l'interrupteur de réglage SW1-2 à la position ON sur la commande de la chaudière (consultez la **Figure 36**).
6. Raccordez temporairement les connexions de thermostat R-W/W1 et R-W2 à la commande.
7. Lorsque les brûleurs principaux s'allument, confirmez que la pression de gaz d'admission se situe entre 11,0 po et 13,6 po de colonne d'eau (w.c.).
8. Retirez le cavalier qui se trouve entre les connexions de thermostat R-W/W1 et R-W2 pour mettre fin à l'appel de chaleur.
9. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz de la chaudière à la position OFF.
10. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position OFF.
11. Coupez l'alimentation à la chaudière.
12. Retirez le manomètre.
13. Appliquez une fine couche de pâte lubrifiante à l'extrémité du bouchon du tuyau de gaz d'admission et posez le bouchon dans l'extrémité non utilisé du raccord en T de 1/8 po. Utilisez une petite clé de maintien sur le raccord en T pour serrer le bouchon. (Consultez la **Figure 37**.)

Figure 37 Pressostat de gaz bas 80 %



VÉRIFICATION ET RÉGLAGES DE LA CHAUDIÈRE

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

N'effectuez JAMAIS une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse disponible dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort.

N'effectuez JAMAIS une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse disponible dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE CHOC ÉLECTRIQUE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

L'alimentation en gaz DOIT être coupée avant la déconnexion de l'alimentation électrique et la poursuite de la conversion.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Le sectionneur principal doit être réglé en position d'arrêt (OFF) avant l'installation, la modification ou la maintenance du système. Il se pourrait que plusieurs disjoncteurs soient présents. Verrouillez et posez une étiquette de mise en garde appropriée sur le sectionneur. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention.

1. Veillez à ce que la conduite de gaz principale et les éléments d'électricité de la chaudière soient bien coupés.
2. Retirez le bouchon de tuyau de 1/8 po (3 mm) de la prise de pression d'admission, côté aval de la vanne de gaz.
3. Fixez le manomètre à la prise de pression d'admission sur la vanne de gaz.
4. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position de marche (ON).
5. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz de la chaudière à la position ON.
6. Vérifiez tous les raccords filetés de tuyau pour déceler une éventuelle fuite de gaz.
7. Mettez sous tension le bloc d'alimentation de la chaudière.

INFORMATION SUR LE DÉBIT D'ENTRÉE DE GAZ

Le débit d'entrée de gaz est le même qu'il s'agisse de gaz propane ou naturel. Consultez la plaque signalétique de la chaudière pour connaître le débit d'entrée. Le débit d'entrée du propane est déterminé par la pression d'admission et la dimension de la buse.

Sur les chaudières à deux étages à vitesse variable, la vanne de gaz doit être réglée d'abord à chaleur basse, puis à chaleur élevée. Le débit d'entrée de gaz indiqué sur la plaque signalétique concerne les installations situées à des altitudes maximales de 2 000 pi (610 m).


Aux États-Unis, le débit d'entrée nominal des systèmes installés à des altitudes de plus de 2 000 pi (610 m) doit être réduit de 2 pour cent par tranche de 1 000 pi (305 m) au-dessus du niveau de la mer.

Au Canada, le débit d'entrée nominal doit être réduit de 5 pour cent lorsque l'altitude est de 2 000 pi (610 m) à 4 500 pi (1 372 m) au-dessus du niveau de la mer.

La plaque signalétique de la trousse de conversion tient compte du détarage de haute altitude.

RÉGLAGE DU DÉBIT D'ENTRÉE DE GAZ

1. Vérifiez si l'interrupteur de réglage SW1-2 du panneau de commande de la chaudière est à la position ON. (Consultez la **Figure 36**.)
2. Raccordez temporairement les connexions de thermostat R et W/W1 pour lancer un appel de chaleur.
3. Inspectez les buses du collecteur pour détecter toute fuite de gaz lorsque les brûleurs principaux s'allument.
4. Réglez la pression d'admission. Reportez-vous à la plaque signalétique de la trousse de conversion 339268-204.
5. Retirez les capuchons qui masquent les vis de réglage des régulateurs de la vanne de gaz. (Consultez la **Figure 34**.)



6. Ajustez la pression d'admission de chaleur basse pour fonctionner au gaz propane. (Consultez la **Figure 34**.)
7. Tournez la vis de réglage de chaleur basse dans le sens antihoraire (extérieur) pour diminuer le taux d'admission ou dans le sens horaire (intérieur) pour l'augmenter.

REMARQUE : Lorsque le débit est correct, la flamme du brûleur principal doit être bleu clair, presque transparente (reportez-vous à la **Figure 38**).

8. Raccordez temporairement R, W/W1 et W2 aux connexions du thermostat du centre de commande. Cette mesure gardera la chaudière verrouillée durant un fonctionnement à chaleur élevée.
9. Ajustez la pression d'admission de chaleur élevée pour fonctionner au gaz propane.
10. Tournez la vis de réglage de chaleur élevée dans le sens antihoraire (extérieur) pour diminuer le taux d'admission ou dans le sens horaire (intérieur) pour l'augmenter.

11. Remplacez les capuchons qui masquent les vis de réglage de régulateur de la vanne de gaz.

REMARQUE : Lorsque le débit est correct, la flamme du brûleur principal doit être bleu clair, presque transparente. (Consultez la **Figure 38**.)

12. Retirez le cavalier qui se trouve entre les connexions de thermostat R, W1 et W2 pour mettre fin à l'appel de chaleur.
13. Réglez l'interrupteur de réglage SW1-2 de la chaudière à la position OFF.
14. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz de la chaudière à la position OFF.
15. Coupez l'alimentation à la chaudière.
16. Retirez le manomètre et réinstallez le bouchon de la prise de pression d'admission.
17. Réglez l'interrupteur de la vanne de gaz de la chaudière à la position ON.
18. Mettez sous tension le bloc d'alimentation de la chaudière.
19. Réglez le thermostat de la pièce à appel de chaleur.
20. Inspectez les bouchons de prise de pression pour détecter toute fuite de gaz lorsque les brûleurs principaux s'allument.
21. Vérifiez si la flamme du brûleur est adéquate.
22. Observez le fonctionnement de l'appareil sur deux cycles de chauffage complets.
23. Consultez la section Séquence de fonctionnement des instructions Installation, démarrage et fonctionnement.
24. Réglez le thermostat de la pièce à la température désirée.

Après avoir apporté les réglages de pression d'admission requis, vérifiez l'augmentation de température conformément aux instructions d'installation de la chaudière et ajustez au besoin.

INSPECTION DU PRESSOSTAT DE GAZ BAS

Le pressostat de gaz bas le plus récent est un dispositif de sécurité utilisé comme protection contre un fonctionnement inapproprié du brûleur possiblement provoqué par une faible pression d'alimentation de gaz. Le pressostat s'ouvre à un minimum 6,5 po de colonne d'eau et se ferme à un maximum de 10,2 po de colonne d'eau.

Il empêche le fonctionnement lorsque le niveau de gaz propane est bas, ce qui peut avoir pour effet un gaz présentant une concentration élevée d'impuretés, d'additifs et de résidus qui se déposent dans la partie inférieure du réservoir. Un fonctionnement dans de telles conditions pourrait endommager l'échangeur thermique. Ce pressostat normalement ouvert se ferme lorsque du gaz est fourni à la vanne de gaz dans des conditions de pression normales. Le pressostat fermé complète le circuit de commande. En cas d'interruption ou de réduction du gaz, la pression de gaz au niveau du pressostat tombe sous le réglage de pression basse du gaz et l'interrupteur s'ouvre. Toute interruption dans le circuit de commande (dans lequel est câblé le pressostat de gaz bas) ferme rapidement la vanne de gaz et coupe le débit de gaz aux brûleurs. Lorsqu'une pression normale est rétablie, le système doit être électriquement réinitialisé pour que le chauffage reprenne normalement.

Avant de quitter l'installation, observez le fonctionnement de l'appareil sur deux cycles de chauffage complets. Durant cette période, coupez l'arrivée de gaz à la vanne de gaz juste assez longtemps pour que la flamme du brûleur s'éteigne complètement, puis rétablissez rapidement l'alimentation complète en gaz. Pour vous assurer du bon fonctionnement du pressostat de gaz bas, veillez à ce que les brûleurs ne soient pas alimentés en gaz jusqu'à ce que l'allumeur à surface chaude commence à luire.

ÉTIQUETAGE

1. Remplissez l'étiquette de responsabilité de conversion 339268-205 et apposez-la sur la porte du compartiment de la soufflante de la chaudière. Date, nom et adresse de la société ayant effectué cette conversion sont requis. (Consultez la **Figure 39**.)
2. Fixez l'étiquette de conversion 339268-204 sur le panneau extérieur de la chaudière. (Consultez la **Figure 30**.)
3. Apposez l'étiquette de conversion de gaz : Utilisez l'étiquette de conversion de la commande 339268-202. (N'utilisez pas l'étiquette 339268-203, qui est similaire.)

4. Remplacez la porte du compartiment de commande, la porte du compartiment de la soufflante et le panneau extérieur de la chaudière.

VÉRIFICATION

1. Observez le fonctionnement de l'appareil sur deux cycles de chauffage complets.
2. Consultez la section Séquence de fonctionnement des instructions Installation, démarrage et fonctionnement.
3. Réglez le thermostat de la pièce à la température désirée.

Figure 39	Étiquette de conversion de gaz
	THIS FURNACE WAS CONVERTED ON _____ TO PROPANE GAS (DAY-MONTH-YEAR) KIT NO.: NAHB01001LP BY: _____ _____ _____ (Name and address of organization making this conversion), which accepts the responsibility that this conversion has been properly made. CE GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD A ÉTÉ CONVERTILE _____ POUR (JOUR-MOIS-ANNÉE) DE L'ENSEMBLE N° : NAHB01001LP PAR : _____ _____ _____ (Nom et adresse de l'organisme qui a effectué la conversion), qui accepte l'entière responsabilité de la conversion. 339268-205 REV.A 